



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
городского округа Иваново**

улица Советская, дом 26, город Иваново, 153000  
тел., 30-16-74; 48-20-90 тел. доверия 29-99-99;  
e-mail: ond37@37.mchs.gov.ru

Муниципальному бюджетному  
дошкольному образовательному  
учреждению «Детский сад № 113»

улица Семенчикова, дом 23,  
город Иваново

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 14**

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения.

«19» февраля 2021 года

г. Иваново

(место рассмотрения: город, село, район)

Инспектор ООН и ПМ ОНД и ПР г.о. Иваново - государственный инспектор г.о. Иваново  
по пожарному надзору Коротаев Сергей Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 18 от «19» февраля 2021 г. по административному правонарушению в  
области пожарной безопасности и материалы в отношении Турагиной Ольги Александровны

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированной по адресу: г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 24, кв. 3

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что она допустила нарушение обязательных требований пожарной безопасности, по  
адресу: г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 23

(адрес, место совершения правонарушения)

содержавшихся в Федеральном законе от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом  
регулировании» (далее - 184-ФЗ), Федеральном законе от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический  
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ), Постановлении Правительства  
РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ), Своде правил  
9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»  
(далее – СП 9.13130.2009), Своде правил 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»  
(далее – СП 1.13130.2009); Строительных нормах и правилах Российской Федерации 21-01-97\*  
(далее – СНИП 21-01-97\*), **а именно:**

1. Не во всех складских, административных и общественных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. Основание: п.6 ППР в РФ (Требование исключено согласно новой редакции ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020);
2. Огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковых номеров. Основание: ст.46 ФЗ - 184; ст.4, 6 ФЗ - 123; п.475. ППР в РФ (п. 407 новой редакции ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 ППР в РФ); п. 4.1.33 СП 9.13130.2009;
3. Двери лестничных клеток первого и второго этажей не имеют устройства для самозакрывания. Основание: ст.46 ФЗ - 184, ст.4, 6 ФЗ - 123; п. 33 ППР в РФ (п. 23 новой редакции ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 ППР в РФ); п. 6.18\* СНИП 21-01-97\*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009;



4. На путях эвакуации из групповой ячейки «Солнышко» допущено размещение горючих материалов (шкаф), препятствующих эвакуации людей. Основание: пп. «б» п. 36 ППР в РФ **(п. 27 новой редакции ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 ППР в РФ)**.

(указываются: законодательные акты и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности/ППБ, СНиП, ГОСТ, правила пользования и содержания противопожарного инвентаря, оборудования, средств АПЗ/дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста номера статей / пунктов, нарушение которых допущено; номер постановления о приостановке работы или эксплуатации, кем и когда вынесено)

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

**При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.**

**На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ**

### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Провести дополнительный инструктаж с работниками МБДОУ «Детский сад № 113», при осуществлении деятельности в помещениях детского сада по адресу: г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 23
3. Осуществлять непрерывный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Настоящее представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в отделе надзорной деятельности (г. Иваново, ул. Советская, д.26) главному государственному инспектору Ивановской области по пожарному надзору или в районный суд по месту регистрации Вашей организации в течении 10 суток со дня получения копии представления.

По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ вступает в законную силу.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор  
г.о. Иваново по пожарному надзору



С.Ю. Коротаев

(фамилия, подпись)

Представление получил(а) «18» 02 2021 г.

*С.Ю. Коротаев*